



ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел. 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ОПК-4/31.03.2016г. на Кмета на Община Раковски за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Саниране и повишаване на енергийната ефективност на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Раковски“**

Днес, **28.04.2016г. в 10:00ч.** Комисия, назначена със Заповед № ОПК-4/31.03.2016г. на Кмета на Община Раковски в състав:

Председател: Мариета Димитрова – Ст. юрисконсулт в Община Раковски

Членове: инж. Веселин Мандраджийски – Гл. експерт „Инвеститорски контрол“ в Община Раковски

Външни експерти от списъка на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП:

инж. Михаил Руменов Денков – с квалификация „Електроенергетика и електрообзавеждане“, уникален № ВЕ – 1222 по предложение на НДЕФ с писмо изх. № 140/29.03.2016г.;

Климент Петков Чорбаджиев – с квалификация - правоспособен юрист, уникален № ВЕ – 1505;

инж. Елка Борисова Георгиева – с квалификация „Промислено и гражданско строителство“, уникален № ВЕ – 1335 се събра на заседание в Заседателната зала на Община Раковски, пл. „България“ № 1, етаж II, ст. 3 за продължаване на работата по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура с предмет: **„Саниране и повишаване на енергийната ефективност на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Раковски“.**

I. Председателят на Комисията отбеляза, че Протокол № 1/20.04.2016г. с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 е изпратен и получен от всички участници в откритата процедура, за което към досието на обществената поръчка са налични насрещни отговори. Комисията констатира, че в срока по чл. 68, ал. 9 ЗОП (27.04.2016г., 16:30ч.) в деловодството на Община Раковски са постъпили допълнителни документи от четирима участника. Допълнителните документи са постъпили в деловодството по регистър в следния ред, а именно:

1. „АРК - БИЛДИНГ“ ООД - гр. Ямбол, ул. „Железничарска“ № 12, тел./факс: 046/661 209, e-mail: ark_building@abv.bg с вх. № на офертата 26-2078-2, подадена по куриер на куриерска фирма „СПИЙДИ“ в 15:35:37ч. на 22.04.2016г.

2. „ВАЛДОР-60“ ООД - гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 80, ет. 3, офис № 305, тел.: 032/628468, GSM 0898/592 273, e-mail: valdor60@abv.bg с посочено лице за контакт: Валерий Иванов Хаджиев с вх. № на офертата 26-2082-2, подадена по куриер на куриерска фирма „СПИЙДИ“ в 15:36:59ч. на 22.04.2016г.

3. „ТЕРМИКС ЕС“ ООД - гр. Пазарджик, ул. „Ангел Кънчев“ № 16, ет. 1, ап. 4, тел.: 034/44 55 33, e-mail: termix_es@abv.bg с вх. № на офертата 26-2076-2, подадена лично в 10:16:02ч. на 26.04.2016г.

4. „ПИРС-Д“ ООД - гр. Пловдив, ул. „Подофицер Г. Котов“ № 21, тел.: 032/ 940 972, факс: 032/940 982, e-mail: office@pirsd.com с вх. № на офертата 26-2079-2, подадена лично в 15:01:05ч. на 26.04.2016г.

5. **СДРУЖЕНИЕ „ЕНЕРГО ЕФЕКТИВ РАКОВСКИ“** - гр. София – не се констатира по регистър в деловодството и в електронната система на Възложителя да са постъпвали допълнителни документи от участника в откритата процедура в указания срок.

II. На основание чл. 68, ал. 10 ЗОП, Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите в Плик № 1, включително допълнително представените с изискванията за подбор, поставени от Възложителя. Проверката се извърши по реда на постъпване на офертите. Комисията установи:

За участника „АРК-БИЛДИНГ“ ООД - гр. Ямбол, Комисията е изискала с Протокол № 1 да се представят следните документи, а именно:

- Декларация Образец № 8 за ползване на подизпълнител/-и, освен ако е допусната явна фактическа грешка от участника, подал офертата си и тогава образеца да бъде коригиран с подаване на нова декларация по Образец № 7, от която да става ясно на Комисията, че няма да бъдат ползвани подизпълнители/-и.

В срока за подаване на допълнителни документи, участникът с придружително писмо с изх. № 35/20.04.2016г. е представил нова декларация по Образец № 7, от която става видно, че няма да ползва подизпълнители.

Участникът е отстранил в указания срок нередовността, отговаря на изискванията за подбор и следва да бъде допуснат до разглеждане на документите в Плик № 2.

За участника „ВАЛДОР-60“ ООД - гр. Пловдив, Комисията е изискала с Протокол № 1 да се представят следните документи, а именно:

- Образец № 7 - Декларация за ползване на подизпълнител/-и – надлежно попълнена, тъй като не е подчертано в образеца дали ще бъдат ползвани подизпълнители от участника и за Комисията не става ясно дали ще бъдат или няма да бъдат ползвани такива.

В срока за подаване на допълнителни документи, участникът е представил нова декларация по Образец № 7, от която става видно, че няма да ползва подизпълнители.

Участникът е отстранил в указания срок нередовността, отговаря на изискванията за подбор и следва да бъде допуснат до разглеждане на документите в Плик № 2.

За участника „ТЕРМИКС ЕС“ ООД - гр. Пазарджик, Комисията е изискала с Протокол № 1 да се представят следните документи, а именно:

- Гаранция за участие в откритата процедура, тъй като наличието на същата към момента на подаване на офертата от участника е разписано от Възложителя в Раздел III. „Гаранция за участие“, стр. 12 от тръжната документация. Комисията е направила служебна справка както на каса при Възложителя, така и по банковата сметка, посочена в документацията за превод на банкови гаранции/депозити, като такава не е била открита;
- Да бъде представен документ/-и, доказващи наличен финансов ресурс - банкова референция, извлечение от банка или копие от касова наличност, тъй като се е установило при прегледа на документите в Плик № 1, че няма наличен финансов ресурс за осигуряване материали, консумативи и др., каквото е изискването по документация - стр. 10, т. 11 (Раздел II. „Изисквания към участниците“) на стойност 169 670.78лв. без ДДС.

В срока за подаване на допълнителни документи, участникът е представил, както следва: придружително писмо с изх. № 292/25.04.2016г. с оригинал на банкова гаранция за участие, издадена от „УниКредит Булбанк“ АД на дата 28.03.2016г. (преди датата на отваряне на офертите на участниците) с изх. № на банката 0911-58-026086; банково удостоверение с информация към дата 28.03.2016г. от „УниКредит Булбанк“ АД, за наличие на финансов ресурс и банково удостоверение за липса на наложени запори от „УниКредит Булбанк“ АД, както и копие от оборотна ведомост. Участникът е отстранил в указания срок нередовностите, отговаря на изискванията за подбор и следва да бъде допуснат до разглеждане на документите в Плик № 2.

За участника „ПИРС-Д“ ООД - гр. Пловдив, Комисията е изисквала с Протокол № 1 да се представят следните документи, а именно:

- референции и/или удостоверения за добро изпълнение на сходни обекти (тези, които е посочил в Образец № 12 в табличен вид), както е разписано на стр. 11, абзац първи от документацията, Раздел II. „Изисквания към участниците“;
- Да бъде представено на Комисията извлечение от банкова сметка или от касова книга

В указания срок за подаване на допълнителни документи, участникът е представил, както следва: референции и констативни актове към сочените обекти относими към декларация Образец № 12; копия - извлечения от банкова сметка и от касова книга.

Участникът е отстранил в указания срок нередовността, отговаря на изискванията за подбор и следва да бъде допуснат до разглеждане на документите в Плик № 2.

Въз основа на горните констатации и след преглед на допълнително подадените документи, Комисията единодушно взе следното решение:

Допуска до разглеждане на документите в Плик № 2 следните участници:

„АРК-БИЛДИНГ“ ООД - гр. Ямбол, „ВАЛДОР-60“ ООД - гр. Пловдив, „ТЕРМИКС ЕС“ ООД - гр. Пазарджик, „ПИРС-Д“ ООД - гр. Пловдив и предлага за отстраняване **СДРУЖЕНИЕ „ЕНЕРГО ЕФЕКТИВ РАКОВСКИ“ - гр. София** на основание чл. 69, ал. 1, точка 3 във връзка с точка 1 от ЗОП.

На този етап Комисията приключва работата си и насрочва следващо заседание за **04.05.2016г. от 09:00 часа**.

Днес, **04.05.2016г. от 09:00 часа**, Комисията отново се събра на заседание в Заседателната зала на Община Раковски, пл. „България“ № 1, етаж II, ст. 3 за продължаване на работата по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти и след прегледа на допълнително представените от участниците документи за участие в откритата процедура с предмет: **„Санитарно и повишаване на енергийната ефективност на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Раковски“**.

На основание чл. 68, ал. 10 ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на документите, находящи се в плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“ на допуснатите участници в съответствие с изискванията на закона и на Възложителя, обективирани в документацията, при което констатира, че от формална страна техническите предложения на участниците отговарят на изискванията на Възложителя.

Според изискванията на Възложителя неразделна част към Техническото предложение следва да са:

- Срок за изпълнение на поръчката не повече от 60 (шестдесет) календарни дни и гаранционни срокове, които да не са по-кратки от предвидените в Наредба №

2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- Линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа планираните етапи за актуване, изготвен в съответствие със законово определени срокове и със спецификата на отделните етапи и видове работи, съгл. Техническите спецификации
- Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или за експлоатационни показатели, или др документи, доказващи съответствие на основните влагани материали и/или оборудване и изискваните стандарти съгласно изискванията на проекта, както следва:
 - **Топлоизолация – термopanел с $\delta=0,1$ и $0,05$ м и $\lambda = 0.2$ W/m.K**
 - **Топлоизолация – каменна вата с $\delta=0,1$ м и $\lambda = 0.041$ W/m.K**
 - **Топлоизолация – XPS с $\delta=0,05, 0,08$ м и $\lambda = 0.03$ W/m.K**
 - **Топлоизолация – EPS с $\delta=0,08, 0,05, 0,03$ м и $\lambda = 0.033$ W/m.K**
 - **Дограма – 5 камерна, цвят – бял, двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване $U=1,3$ W/m².K**

КОНСТАТАЦИИ НА КОМИСИЯТА:

1. СДРУЖЕНИЕ „ЕНЕРГО ЕФЕКТИВ РАКОВСКИ“ - гр. София - участник, предложен за отстраняване на основание чл. 69, ал. 1, точка 3 във връзка с точка 1 от ЗОП. На основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията не разглежда документите в Плик № 2 на участник, който не отговаря на критериите за подбор.

2. „МЕАЦА“ ЕООД - гр. Кърджали, бул. „Христо Ботев“ № 96, тел.: 0361/8 66 88, факс: 0361/9 81 80, e-mail: meatsa@abv.bg с вх. № на офертата 26-2075-1

В Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“, участникът предлага:

- Срок за изпълнение – 52 дни
- Гаранция за СМР, както следва: топлоизолация покрив – 5 години, топлоизолация стени – 5 год., подмяна дограма – 5 год.
- **Топлоизолация – термopanел с $\delta=0,1$ и $0,05$ м и $\lambda = 0.022$ W/m.K** – съответства на изискванията
- **Топлоизолация – каменна вата с $\delta=0,1$ м, $\lambda = 0.039$ W/m.K** – съответства на изискванията
- **Топлоизолация – XPS с $\delta=0,05, 0,08$ м и $\lambda = 0.027$ W/m.K** – съответства на изискванията
- **Топлоизолация – EPS с $\delta=0,08, 0,05, 0,03$ м и $\lambda = 0.032$ W/m.K** – съответства на изискванията
- **Дограма – 5 камерна, цвят бял, двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване $U=1,05$ W/m².K** – съответства на изискванията

Линеен график – актуване на един етап при акт обр. 15, отговаря на законово определените срокове, отговаря на спецификата на отделните етапи и видове работи, съгл. Техническите спецификации.

След като обстойно разгледа плик № 2 на участника, Комисията допуска участника „МЕАЦА“ ЕООД до отваряне на ценово предложение /Плик № 3/.

3. ЕТ „АС-СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ“ - гр. Самоков, ул. „Христо Максимов“ № 29, тел. 0896/840 712, факс: 0722/60 967, e-mail: ianko_slavchev@abv.bg с входящ № на офертата 26-1886-1

В Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“, участникът представя:

- Срок за изпълнение – 60 дни
- Гаранция за СМР, както следва: топлоизолация покрив – 5 год., топлоизолация стени – 5 год., подмяна дограма – 5 год.
- Топлоизолация – термопанел с $\delta=0,1$ и $0,05$ м и $\lambda = 0.020 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – каменна вата – **участникът не предоставя доказателство за съответствие с техническото предложение**
- Топлоизолация – XPS за $\delta=0,05$ - $\lambda = 0.033 \text{ W m.K}$, за $\delta=0,08$ м и $\lambda = 0.034 \text{ W/m.K}$ – **НЕ съответства на изискванията**
- Топлоизолация – EPS с $\delta=0,08, 0,05, 0,03$ м и $\lambda = 0.033 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Дограма – 5 камерна, цвят бял, двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване **$U=1,37\text{W/m}^2.\text{K}$ – НЕ съответства на изискванията**

Линеен график – актуване на два етапа, отговаря на законово определените срокове, отговаря на спецификата на отделните етапи и видове работи, съгл. Техническите спецификации.

След като обстойно разгледа плик № 2 на участника, Комисията предлага за отстраняване ЕТ „АС-СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ“ на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП, т.к. показателите на предложените от участника XPS и дограма не съответстват на изискванията на възложителя.

4. „НСК СОФИЯ“ ЕООД - гр. София, бул. „Ген. Е. Тотлебен“ № 77, ет. 2, тел.: 02/953 0816; факс: 02/951 6892, e-mail: office@nnsksofia.eu с вх. № на офертата 26-2081-1

В Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“, участникът предлага:

- Срок за изпълнение – 60 дни
- Гаранция за СМР, както следва: топлоизолация покрив – 5 год., топлоизолация стени – 5 год., подмяна дограма – 5 год.
- Топлоизолация – термопанел с $\delta=0,1$ и $0,05$ м и $\lambda = 0.020 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – каменна вата – $\delta=0,1$ м, $\lambda = 0.040 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – XPS за $\delta=0,05$ и $\delta=0,08$ м и $\lambda = 0.030 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – EPS с $\delta=0,08, 0,05, 0,03$ м и $\lambda = 0.031 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Дограма – 5 камерна, цвят бял, двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване **$U=1,3\text{W/m}^2.\text{K}$ – съответства на изискванията**

Линеен график – актуване на два етапа, отговаря на законово определените срокове, отговаря на спецификата на отделните етапи и видове работи, съгл. Техническите спецификации.

След като обстойно разгледа плик № 2 на участника, Комисията допуска „НСК СОФИЯ“ ЕООД до отваряне на ценово предложение /Плик № 3/.

5. „ПИРС - Д“ ООД - гр. Пловдив, ул. „Подофицер Г. Котов“ № 21, тел.: 032/940 972, факс: 032/940 982, e-mail: office@pirsd.com с вх. № на офертата 26-2079-1

В Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“, участникът предлага:

- Срок за изпълнение – 60 дни
- Гаранция за СМР, както следва: топлоизолация покрив – 5 год., топлоизолация стени – 5 год., подмяна дограма – 5 год.
- Теплоизолация – термопанел с $\delta=0,1$ и $0,05$ м и $\lambda = 0.020 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Теплоизолация – каменна вата – $\delta=0,1$ м, $\lambda = 0.040 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Теплоизолация – XPS за $\delta=0,05$ и $\delta=0,08$ м и $\lambda = 0.030 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Теплоизолация – EPS с $\delta=0,08$, $0,05$, $0,03$ м и $\lambda = 0.031 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Дограма – 5 камерна, цвят бял, двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване $U=1,31 \text{ W/m}^2.\text{K}$ – **НЕ съответства на изискванията**

Линеен график – актуване на ТРИ етапа, отговаря на законово определените срокове, отговаря на спецификата на отделните етапи и видове работи, съгл. Техническите спецификации.

След като обстойно разгледа плик № 2 на участника, Комисията предлага за отстраняване „ПИРС - Д“ ООД на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП, т.к. показателите на предложената от участника дограма не съответстват на изискванията на възложителя.

6. „ВАЛДОР-60“ ООД - гр. Пловдив бул. „Източен“ № 80, ет. 3, офис № 305, тел.: 032/628468, GSM 0898/592 273, e-mail: valdor60@abv.bg с посочено лице за контакт: Валерий Иванов Хаджиев с вх. № на офертата 26-2082-1

В Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“, участникът представя:

- Срок за изпълнение – 59 дни
- Гаранция за СМР, както следва: топлоизолация покрив – 5 год., топлоизолация стени – 5 год., подмяна дограма – 5 год.
- Теплоизолация – термопанел с $\delta=0,1$ и $0,05$ м и $\lambda = 0.020 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Теплоизолация – каменна вата – $\delta=0,1$ м, $\lambda = 0.038 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Теплоизолация – XPS за $\delta=0,05$ и $\delta=0,08$ м и $\lambda = 0.030 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Теплоизолация – EPS с $\delta=0,08$, $0,05$, $0,03$ м и $\lambda = 0.031 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Дограма – 5 камерна, цвят бял, двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване $U=1,02 \text{ W/m}^2.\text{K}$ – съответства на изискванията

Линеен график – **не предлага етапи на актуване**, отговаря на законово определените срокове, отговаря на спецификата на отделните етапи и видове работи, съгл. Техническите спецификации.

След като обстойно разгледа плик № 2 на участника, Комисията предлага за отстраняване „ВАЛДОР-60“ ООД на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП, т.к. предложеният линеен график не съдържа етапи на актуване.

7. „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД - гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 20, тел.: 0301/65 632, факс: 0301/65 632, e-mail: infra.stroi@abv.bg с вх. № на офертата 26-2080-1

В Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“, участникът представя:

- Срок за изпълнение - 56 дни
- Гаранция за СМР, както следва: топлоизолация покрив - 7 год., топлоизолация стени - 5 год., подмяна дограма - 7 год.
- Топлоизолация - термopanел с $\delta=0,1$ и $0,05$ м и $\lambda = 0.022 \text{ W/m.K}$ - съответства на изискванията
- Топлоизолация - каменна вата - $\delta=0,1$ м, $\lambda = 0.044 \text{ W/m.K}$ - **НЕ съответства на изискванията**
- Топлоизолация - XPS за $\delta=0,05$ и $\delta=0,08$ м и $\lambda = 0.039 \text{ W/m.K}$ - **НЕ съответства на изискванията**
- Топлоизолация - EPS с $\delta=0,08$, $0,05$, $0,03$ м и $\lambda = 0.033 \text{ W/m.K}$ - съответства на изискванията
- Дограма - 5 камерна, цвят бял, двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване **НЕ Е ПРЕДСТАВЕН** - участникът не предоставя доказателство за съответствие с техническото предложение.

Линеен график - актуване на ДВА етапа, отговаря на законово определените срокове, отговаря на спецификата на отделните етапи и видове работи, съгл. Техническите спецификации.

След като обстойно разгледа плик № 2 на участника, Комисията предлага за отстраняване „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП, т.к. показателите на предложената от участника каменна вата и топлоизолация XPS не съответстват на изискванията на възложителя.

8. „ЦИД АТЛАС“ ООД - гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 73 „А“, тел.: 032/629 660, факс: 032/631 283 с посочено лице за контакт: Любен Пашев, e-mail: eac.atlasltd@gmail.com с вх. № на офертата 26-1794-1

В Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“, участникът представя:

- Срок за изпълнение - 60 дни
- Гаранция за СМР, както следва: топлоизолация покрив - 5 год., топлоизолация стени - 5 год., подмяна дограма - 5 год.
- Топлоизолация - термopanел с $\delta=0,1$ и $0,05$ м и $\lambda = 0.022 \text{ W/m.K}$ - съответства на изискванията
- Топлоизолация - каменна вата - $\delta=0,1$ м, $\lambda = 0.041 \text{ W/m.K}$ - съответства на изискванията
- Топлоизолация - XPS за $\delta=0,05$ и $\delta=0,08$ м и $\lambda = 0.033 \text{ W/m.K}$ - съответства на изискванията
- Топлоизолация - EPS с $\delta=0,08$, $0,05$, $0,03$ м и $\lambda = 0.033 \text{ W/m.K}$ - съответства на изискванията
- Дограма - 5 камерна, цвят бял, двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване **$U=1.27 \text{ W/m}^2 \text{ K}$** - **съответства на изискванията**

Линеен график - актуване на ДВА етапа, отговаря на законово определените срокове, отговаря на спецификата на отделните етапи и видове работи, съгл. Техническите спецификации.

След като обстойно разгледа плик № 2 на участника, Комисията допуска „ЦИД АТЛАС“ ООД до отваряне на ценово предложение /Плик № 3/.

9. „ТЕРМИКС ЕС“ ООД - гр. Пазарджик, ул. „Ангел Кънчев“ № 16, ет. 1, ап. 4, тел.: 034/44 55 33, e-mail: termix_es@abv.bg с вх. № на офертата 26-2076-1

В Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“, участникът представя:

- Срок за изпълнение – 60 дни
- Гаранция за СМР, както следва: топлоизолация покрив – 5 год., топлоизолация стени – 5 год., подмяна дограма – 5 год.
- Топлоизолация – термопанел с $\delta=0,1$ и $0,05$ м и $\lambda = 0.020 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – каменна вата – $\delta=0,1$ м, $\lambda = 0.038 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – XPS за $\delta=0,05$ и $\delta=0,08$ м и $\lambda = 0.027 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – EPS с $\delta=0,08$, $0,05$, $0,03$ м и $\lambda = 0.0285 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Дограма – 5 камерна, цвят бял, двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване $U=1.27\text{W/m}^2.\text{K}$ – съответства на изискванията

Линеен график – актуване на ТРИ етапа, отговаря на законово определените срокове, отговаря на спецификата на отделните етапи и видове работи, съгл. Техническите спецификации.

След като обстойно разгледа плик № 2 на участника, Комисията допуска „ТЕРМИКС ЕС“ ООД до отваряне на ценово предложение /Плик № 3/.

10. „АРК-БИЛДИНГ“ ООД - гр. Ямбол, ул. „Железничарска“ № 12, тел./факс: 046/661 209, e-mail: ark_building@abv.bg с вх. № на офертата 26-2078-1

В Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“, участникът представя:

- Срок за изпълнение – 60 дни
- Гаранция за СМР, както следва: топлоизолация покрив – 5 год., топлоизолация стени – 5 год., подмяна дограма – 5 год.
- Топлоизолация – термопанел с $\delta=0,1$ и $0,05$ м и $\lambda = 0.020 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – каменна вата – $\delta=0,1$ м, $\lambda = 0.040 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – XPS за $\delta=0,05$ и $\delta=0,08$ м и $\lambda = 0.030 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – EPS с $\delta=0,08$, $0,05$, $0,03$ м и $\lambda = 0.031 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Дограма – 5 камерна, цвят бял, двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване $U=1.3\text{W/m}^2.\text{K}$ – съответства на изискванията

Линеен график – актуване на ПЕТ етапа, отговаря на законово определените срокове, отговаря на спецификата на отделните етапи и видове работи, съгл. Техническите спецификации.

След като обстойно разгледа плик № 2 на участника, Комисията допуска „АРК-БИЛДИНГ“ ООД до отваряне на ценово предложение /Плик № 3/.

11. „ГБС - ПЛОВДИВ“ АД - гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 24, тел.: 032/624 653, факс: 032/626 134, e-mail: office@gbс-plovdiv.com с вх. № на офертата 26-1348-1

В Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“, участникът представя:

- Срок за изпълнение – 60 дни
- Гаранция за СМР, както следва: топлоизолация покрив – 5 год., топлоизолация стени – 5 год., подмяна дограма – 5 год.
- Топлоизолация – термопанел с $\delta=0,1$ и $0,05$ м и $\lambda = 0.023 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – каменна вата – $\delta=0,1$ м, $\lambda = 0.039 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – XPS за $\delta=0,05$ и $\delta=0,08$ м и $\lambda = 0.030 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – EPS с $\delta=0,08$, $0,05$, $0,03$ м и $\lambda = 0.032 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Дограма – 5 камерна, цвят бял, двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване $U=1.3 \text{ W/m}^2.\text{K}$ – съответства на изискванията

Линеен график – **не предлага етапи на актуване**, отговаря на законово определените срокове, отговаря на спецификата на отделните етапи и видове работи, съгл. Техническите спецификации.

След като обстойно разгледа плик № 2 на участника, Комисията предлага за отстраняване „ГБС - ПЛОВДИВ“ АД на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП, т.к. предложеният линеен график не съдържа етапи на актуване, не отговаря на изискванията на възложителя.

12. „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД - гр. Пловдив, ул. „Седянка“ № 9, тел.: 032/969 280, факс: 032/969 281, e-mail: ntelectrolux@abv.bg с вх. № на офертата 26-617-1

В Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“, участникът представя:

- Срок за изпълнение – 60 дни
- Гаранция за СМР, както следва: топлоизолация покрив – 10 год., топлоизолация стени – 10 год., подмяна дограма – 10 год.
- Топлоизолация – термопанел с $\delta=0,1$ и $0,05$ м и $\lambda = 0.020 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – каменна вата – $\delta=0,1$ м, $\lambda = 0.036 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – XPS за $\delta=0,05$ и $\delta=0,08$ м и $\lambda = 0.03 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – EPS с $\delta=0,08$, $0,05$, $0,03$ м и $\lambda = 0.032 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Дограма – 5 камерна, цвят бял, двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване $U=1.19 \text{ W/m}^2.\text{K}$ – съответства на изискванията

Линеен график – ТРИ етапа на актуване, отговаря на законово определените срокове, отговаря на спецификата на отделните етапи и видове работи, съгл. Техническите спецификации.

След като обстойно разгледа плик № 2 на участника, Комисията допуска „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД до отваряне на ценово предложение /Плик № 3/.

13. „ФУНДАМЕНТ“ ООД - гр. София, бул. „България“ № 102, ет. 3, офис № 40, тел.: 02/854 8027;28 и факс: 02/854 8029, e-mail: fundament@abv.bg с вх. № на офертата 26-2077-1

В Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“, участникът представя:

- Срок за изпълнение – 59 дни
- Гаранция за СМР, както следва: топлоизолация покрив – 5 год., топлоизолация стени – 5 год., подмяна дограма – 5 год.
- Топлоизолация – термopanел с $\delta=0,1$ и $0,05$ м и $\lambda = 0.020 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – каменна вата – $\delta=0,1$ м, $\lambda = 0.040 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – XPS за $\delta=0,05$ и $\delta=0,08$ м и $\lambda = 0.030 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – EPS с $\delta=0,08$, $0,05$, $0,03$ м и $\lambda = 0.029 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Дограма – 5 камерна, цвят бял, двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване $U=1.30 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ – съответства на изискванията

Линеен график – ТРИ етапа на актуване, отговаря на законово определените срокове, отговаря на спецификата на отделните етапи и видове работи, съгл. Техническите спецификации.

След като обстойно разгледа плик № 2 на участника, Комисията допуска „ФУНДАМЕНТ“ ООД до отваряне на ценово предложение /Плик № 3/.

14. „АВРАМОВ – 1“ ЕООД - гр. Пловдив, ул. „Доктор Владо“ № 26, тел./факс: 032/26 26 27, e-mail: avramov.ltd@gmail.com с вх. № на офертата 00-88-1

В Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“, участникът представя:

- Срок за изпълнение – 60 дни
- Гаранция за СМР, както следва: топлоизолация покрив – 5 год., топлоизолация стени – 5 год., подмяна дограма – 5 год.
- Топлоизолация – термopanел с $\delta=0,1$ и $0,05$ м и $\lambda = 0.020 \text{ W/m.K}$ – съответства на изискванията
- Топлоизолация – каменна вата – участникът не предоставя доказателство за съответствие с техническото предложение
- Топлоизолация – XPS за $\delta=0,05$ и $\delta=0,08$ м и $\lambda = 0.033 \text{ W/m.K}$ – НЕ съответства на изискванията
- Топлоизолация – EPS с $\delta=0,08$, $0,05$, $0,03$ м и $\lambda = 0.035 \text{ W/m.K}$ – НЕ съответства на изискванията

- Дограма – участникът не предоставя доказателство за съответствие с техническото предложение

Линеен график – ДВА етапа за актуване, отговаря на законово определените срокове, отговаря на спецификата на отделните етапи и видове работи, съгл. Техническите спецификации.

След като обстойно разгледа плик № 2 на участника, Комисията предлага за отстраняване „АВРАМОВ – 1“ ЕООД на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП, т.к. предложените коефициенти на топлопроводимост за XPS и EPS не отговарят на изискванията на Възложителя, не са предоставени документи, доказващи експлоатационните качества каменна вата и дограма.

Комисията единодушно взе следното Решение:

Допуска до отваряне на Плик № 3 „Ценово предложение“ следните участници в откритата процедура, а именно:

Участник № 2 „МЕАЦА“ ЕООД, гр. Кърджали, бул. „Христо Ботев“ № 96, тел.: 0361/8 66 88, факс: 0361/9 81 80, e-mail: meatsa@abv.bg с вх. № на офертата 26-2075-1;

Участник № 4 „НСК СОФИЯ“ ЕООД, гр. София, бул. „Ген. Е. Тотлебен“ № 77, ет. 2, тел.: 02/953 0816; факс: 02/951 6892, e-mail: office@nsksofia.eu с вх. № на офертата 26-2081-1;

Участник № 8 „ЦИД АТЛАС“ ООД - гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 73 „А“, тел.: 032/629 660, факс: 032/631 283 с посочено лице за контакт: Любен Пашев, e-mail: eac.atlasltd@gmail.com с вх. № на офертата 26-1794-1;

Участник № 9 „ТЕРМИКС ЕС“ ООД - гр. Пазарджик, ул. „Ангел Кънчев“ № 16, ет. 1, ап. 4, тел.: 034/44 55 33, e-mail: termix_es@abv.bg с вх. № на офертата 26-2076-1;

Участник № 10 „АРК-БИЛДИНГ“ ООД - гр. Ямбол, ул. „Железничарска“ № 12, тел./факс: 046/661 209, e-mail: ark_building@abv.bg с вх. № на офертата 26-2078-1;

Участник № 12 „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД - гр. Пловдив, ул. „Седянка“ № 9, тел.: 032/969 280, факс: 032/969 281, e-mail: ntelectrolux@abv.bg с вх. № на офертата 26-617-1;

Участник № 13 „ФУНДАМЕНТ“ ООД - гр. София, бул. „България“ № 102, ет. 3, офис № 40, тел.: 02/854 8027;28 и факс: 02/854 8029, e-mail: fundament@abv.bg с вх. № на офертата 26-2077-1.

Предлага за отстраняване от откритата процедура на подробно описаните по-горе основания в протокола следните фирми участници:

Участник № 1 СДРУЖЕНИЕ „ЕНЕРГО ЕФЕКТИВ РАКОВСКИ“ - гр. София - участник, предложен за отстраняване на основание чл. 69, ал. 1, точка 3 във връзка с точка 1 от ЗОП. На основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията не разглежда документите в Плик № 2 на участник, който не отговаря на критериите за подбор;

Участник № 3 ЕТ „АС-СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ“ - гр. Самоков, ул. „Христо Максимов“ № 29, тел. 0896/840 712, факс: 0722/60 967, e-mail: ianko_slavchev@abv.bg с входящ № на офертата 26-1886-1;

Участник № 5 „ПИРС - Д“ ООД - гр. Пловдив, ул. „Подофицер Г. Котов“ № 21, тел.: 032/940 972, факс: 032/940 982, e-mail: office@pirsd.com с вх. № на офертата 26-2079-1;

Участник № 6 „ВАЛДОР-60“ ООД - гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 80, ет. 3, офис № 305, тел.: 032/628468, GSM 0898/592 273, e-mail: valdor60@abv.bg с посочено лице за контакт: Валерий Иванов Хаджиев с вх. № на офертата 26-2082-1;

Участник № 7 „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД - гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 20, тел.: 0301/65 632, факс: 0301/65 632, e-mail: infra.stroi@abv.bg с вх. № на офертата 26-2080-1;

Участник № 11 „ГБС – ПЛОВДИВ“ АД - гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 24, тел.: 032/624 653, факс: 032/626 134, e-mail: office@gbс-plovdiv.com с вх. № на офертата 26-1348-1;

Участник № 14 „АВРАМОВ – 1“ ЕООД - гр. Пловдив, ул. „Доктор Владо“ № 26, тел./факс: 032/26 26 27, e-mail: avramov.ltd@gmail.com с вх. № на офертата 00-88-1.

Възлага на Председателя на Комисията да изготви покана/съобщение за отваряне на ценовите оферти с разгласа на сайта на Община Раковски относно датата, часа и мястото на отварянето в Раздел „Профил на купувача“ на основание чл. 69“а“, ал. 3 от ЗОП.

Настоящият протокол бе приключен и подписан без особени мнения на дата05.05.2016г.

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

Председател: Мариета Димитрова

Членове:

инж. Веселин Мандраджийски

инж. Михаил Руменов Денков

Климент Петков Чорбаджиев

инж. Елка Борисова Георгиева



ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел. 03151/2260. факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg

ПРОТОКОЛ № 3

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ОПК-4/31.03.2016 г. на Кмета на Община Раковски и последваща Заповед № ОПК-6/10.05.2016г. относно удължаване срок на работата на Комисията за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Санитарне и повишаване на енергийната ефективност на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Раковски“**

Днес, **13.05.2016г.** в **11:00ч.** Комисия, назначена със Заповед № ОПК-4/31.03.2016 г. на Кмета на Община Раковски и последваща Заповед № ОПК - 6/10.05.2016г. относно удължаване срок на работата на Комисията в един и същ състав, а именно:

Председател: Мариета Димитрова – Ст. юрисконсулт в Община Раковски

Членове: инж. Веселин Мандраджийски – Гл. експерт „Инвеститорски контрол“ в Община Раковски

Външни експерти от списъка на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП:

инж. Михаил Руменов Денков – с квалификация „Електроенергетика и електрообзавеждане“, уникален № ВЕ – 1222 по предложение на НДЕФ с писмо изх. № 140/29.03.2016г.;

Климент Петков Чорбаджиев – с квалификация - правоспособен юрист, уникален № ВЕ – 1505;

инж. Елка Борисова Георгиева – с квалификация „Промислено и гражданско строителство“, уникален № ВЕ – 1335 се събра на заседание в Заседателната зала на Община Раковски, пл. „България“ № 1, етаж II, ст. 3 за продължаване на работата по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура с предмет: **„Санитарне и повишаване на енергийната ефективност на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Раковски“.**

I. На заседанието присъстваха следните представители на участниците, а именно:

1. Димитър Стефанов Гочев в качеството си на Управител на „Термикс ЕС“ ООД, гр. Пазарджик

2. Игнат Иванов Пиндигов, пълномощник на „ГБС-Пловдив“ АД с пълномощно от Стафан Недев в качеството му на председател на УС на „ГБС – Пловдив“ АД и Сашо Йотков в качеството му на Изп. Директор на дружеството

3. Илия Стафанов Цветков, пълномощник на „Електролюкс Табаков и синове“ ООД, с нотариално заверено пълномощно на Нотариус Адела Кац с район на действие РС – гр. Пловдив, рег. в Нот. камара под № 171, пълномощно с рег. № 3003/11.05.2016г.

4. Тодорка Христова Влахинова, в качеството ѝ на управител на „Валдор - 60“ ООД, гр. Пловдив

5. Ценка Ботева Михайлова – Прейс, пълномощник на „Пирс - Д“ ООД, гр. Пловдив, упълномощена от Ботко Иванов Михайлов, в качеството му на управител на дружеството

6. Донко Венков Узунов, пълномощник на Сдружение „Енерго Ефектив Раковски“, упълномощен от Таня Генчева Герданова, представляваща сдружението, с пълномощно с изх. № 248/13.05.2015г.

II. В съответствие с изискването на чл. 69а, ал. 3, последно предложение от ЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти на участниците по реда на тяхното постъпване и оповести ценовите предложения, както следва:

Участник № 2 „МЕАЦА“ ЕООД, гр. Кърджали, бул. „Христо Ботев“ № 96, тел.: 0361/8 66 88, факс: 0361/9 81 80, e-mail: meatsa@abv.bg с вх. № на офертата 26-2075-1.

Предлагана цена **267 533.45** лв. без ДДС, **321 040.14** лв. с ДДС.

Участник № 4 „НСК СОФИЯ“ ЕООД, гр. София, бул. „Ген. Е. Тотлебен“ № 77, ет. 2, тел.: 02/953 0816; факс: 02/951 6892, e-mail: office@nsksofia.eu с вх. № на офертата 26-2081-1. Предлагана цена **270 051.05** лв. без ДДС **324 061.26** лв. с ДДС.

Участник № 8 „ЦИД АТЛАС“ ООД - гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 73 „А“, тел.: 032/629 660, факс: 032/631 283 с посочено лице за контакт: Любен Пашев, e-mail: eac.atlasltd@gmail.com с вх. № на офертата 26-1794-1.

Предлагана цена **269 869.82** лв. без ДДС **323 843.78** лв. с ДДС.

Участник № 9 „ТЕРМИКС ЕС“ ООД - гр. Пазарджик, ул. „Ангел Кънчев“ № 16, ет. 1, ап. 4, тел.: 034/44 55 33, e-mail: termix_es@abv.bg с вх. № на офертата 26-2076-1.

Предлагана цена **253 905.67** лв. без ДДС, **304 686.80** лв. с ДДС.

Участник № 10 „АРК-БИЛДИНГ“ ООД - гр. Ямбол, ул. „Железничарска“ № 12, тел./факс: 046/661 209, e-mail: ark_building@abv.bg с вх. № на офертата 26-2078-1.

Предлагана цена **280 880.39** лв. без ДДС **337 056.47** лв. с ДДС.

Участник № 12 „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД - гр. Пловдив, ул. „Седянка“ № 9, тел.: 032/969 280, факс: 032/969 281, e-mail: ntelectrolux@abv.bg с вх. № на офертата 26-617-1.

Предлагана цена **256 317.92** лв. без ДДС **307 581.51** лв. с ДДС.

Участник № 13 „ФУНДАМЕНТ“ ООД - гр. София, бул. „България“ № 102, ет. 3, офис № 40, тел.: 02/854 8027;28 и факс: 02/854 8029, e-mail: fundament@abv.bg с вх. № на офертата 26-2077-1.

Предлагана цена **289 586.98** лв. без ДДС, **347 504.38** лв. с ДДС.

Съобразно изискването на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП присъстващите на заседанието представители на участниците **Димитър Стефанов Гочев, Ценка Ботева**

Михайлова – Прейс и Игнат Иванов Пиндиков, подписаха ценовите оферти на другите участници, като не подписаха своите „Ценови предложения“.

След приключване на публичната част на заседанието, Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците. Констатира се, че ценовите оферти и на седемте участника са изготвени съгласно изискванията на Възложителя, към тях са приложени изискуемите количествено-стойностни сметки и анализни цени.

Въз основа на горното Комисията взе следното решение:

Допуска до оценка ценовите оферти на участниците:

Участник № 2 „МЕАЦА“ ЕООД, гр. Кърджали
Участник № 4 „НСК СОФИЯ“ ЕООД, гр. София
Участник № 8 „ЦИД АТЛАС“ ООД, гр. Пловдив
Участник № 9 „ТЕРМИКС ЕС“ ООД, гр. Пазарджик
Участник № 10 „АРК-БИЛДИНГ“ ООД, гр. Ямбол
Участник № 12 „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД, гр. Пловдив
Участник № 13 „ФУНДАМЕНТ“ ООД, гр. София

III. Комисията пристъпи към оценка на ценовите оферти на участниците, при което състави следната таблица:

Участник	Предложена цена без ДДС
№ 2 „МЕАЦА“ ЕООД, гр. Кърджали	267 533.45 лв.
№ 4 „НСК СОФИЯ“ ЕООД, гр. София	270 051.05 лв.
№ 8 „ЦИД АТЛАС“ ООД, гр. Пловдив	269 869.82 лв.
№ 9 „ТЕРМИКС ЕС“ ООД, гр. Пазарджик	253 905.67 лв.
№ 10 „АРК-БИЛДИНГ“ ООД, гр. Ямбол	280 880.39 лв.
№ 12 „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД, гр. Пловдив	256 317.92 лв.
№ 13 „ФУНДАМЕНТ“ ООД, гр. София	289 586.98 лв.

IV. Въз основа на критерий **„най-ниска цена“**, Комисията извърши класиране на участниците в обществената поръчка, както следва:

1-во място: „ТЕРМИКС ЕС“ ООД, гр. Пазарджик

2-ро място: „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД, гр. Пловдив

3-то място: „МЕАЦА“ ЕООД, гр. Кърджали

4-то място: „ЦИД АТЛАС“ ООД, гр. Пловдив

5-то място: „НСК СОФИЯ“ ЕООД, гр. София

6-то място: „АРК-БИЛДИНГ“ ООД, гр. Ямбол

7-мо място: „ФУНДАМЕНТ“ ООД, гр. София

Настоящият протокол се състави на 13.05.2016г. и бе подписан от комисията без особени мнения.

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

Председател: Мариета Димитрова

Членове:

инж. Веселин Мандраджийски

инж. Михаил Руменов Денков

Климент Петков Чорбаджиев

инж. Елка Борисова Георгиева

УТВЪРЖДАВАМ:

Павел Андреев Гуджеров

Дата: 18.05.2016г.