



# ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел. 03151/2260, факс: 03151/2361, е-mail: oa@rakovski.bg

ОБЩИНА РАКОВСКИ

Изх. № 92-349-1

16.09.2016 г.

гр. РАКОВСКИ п. код 4150

ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В ОБЯВЕНАТА ОТ ОБЩИНА РАКОВСКИ ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски: ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Христо Ботев“

**ОТНОСНО:** Постъпило запитване по факс на Възложителя от кандидат на дата 14.09.2016г. в 16:12:56ч., като е отправено запитване по няколко точки:


1. Дали съгласно приложения проект за ул. „Христо Ботев“ се предвижда изпълнение на тротоарна настилка от бетонови плохи 30/30 и дали се предвижда основа – с каква дебелина и с какъв материал трябва да бъде същата, в случай, че се предвижда основа.
2. Дали в проекта на ул. „Христо Ботев“ е предвидено да се изпълнят стоманобетонни плохи пред гаражите – с молба да се представи детайл за плочите и основата под тях.
3. Дали съгласно приложения проект за ул. „Райко Даскалов“ се предвижда изграждане на тротоар от бетонови плохи и стоманобетонова настилка пред гаражи. Отправя се молба в запитването от кандидата да се уточни несортирания трошен камък с фракция 0-40 дали да бъде предвиден в цената за плочите, тъй като липсва в количествената сметка за улицата.

**ОТГОВОР:** На основание чл. 180, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗОП, Възложителят прави следното разяснение:

1. Да предвижда се изпълнение на основа от несортиран трошен камък (0-40) с дебелина – 15 см
2. Да предвидено е изпълнението на подходите към гаражите да се изпълни от СТБ плохи – за което прилагаме детайл.
3. - Трошеният камък под тротоарни плочки трябва да влезе в цената за направа на тротоар, не е предвиден като отделно количество.  
- Трошеният камък под бетоновите подходи е предвиден като количества в перо - Направа на трошенокаменна настилка, фракция 0-63 mm.

ДЕТАЙЛ ЗА СТВ ПЛОЧА ПРЕД ГАРАЖИ

ДЕТАЙЛ ЗА ПОДХОД КЪМ ГАРАЖИ М 1:50



Съгласувал:   
(Мариета Димитрова - Ст. юрист)

(Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт на Община Раковски)

(инж. В. Мандраджийский)

2-2